

# PMT WARTUNGSPROTOKOLL

## PMT EVO 2.0

### WARTUNGSANWEISUNG

Im Zuge der jährlichen Wartung und Überwachung der PV-Unterkonstruktion muss das System mindestens einmal jährlich geprüft werden. Dies ist Bestandteil der AGB's und Garantiebedingungen der aktuellen Fassung. Hierbei sind die unten aufgelisteten Punkte zu überprüfen.

### OBJEKTDATEN

Objekt

Projektnummer

Datum der Wartung

Dach

#### ANORDNUNG 100% Sichtprüfung

Block- und Modulanordnung nicht verschoben

Modulanordnung wurde nicht geändert

Abstandsmaße unverändert

Schienen liegen auf der Dachfläche auf

Module liegen an der Anlegenase an

Keine Fremdkörper unter den Schienen

#### MODULKLEMMEN 100% Sichtprüfung

Klickverbindung der Klemmen eingerastet

Klemmen liegen zu 100% am Modul auf

Drehmoment ist nach Vorgabe (10Nm) 10% mech. Prüfung

Modul hat sich nicht verschoben

Modul liegt mittig auf (Mindestauflage 20 mm)

#### VERBINDUNGEN 100% Sichtprüfung

Alle Verbindungen korrekt verrastet

Alle Verbindungen liegen richtig an

#### QUERSTREBEN 100% Sichtprüfung

Querstreben sitzen fest, Drehmoment nach Vorgabe  
10% mech. Prüfung

Querstreben richtig eingehangen

#### BALLAST 100% Sichtprüfung

Ballaststeine liegen noch sicher auf

Ballastklemmen festgezogen 10% mech. Prüfung

Ballaststeine an dafür vorgesehener Position

#### TOWER 100% Sichtprüfung

Tower richtig verrastet

Gleichmäßige Modulauflage

### BEMERKUNGEN

**Hinweis:** Die jährliche Wartung ist anhand der PMT-Planungsunterlagen durchzuführen, nach welchen das System gebaut wurde.

### PRÜFUNG DER ANLAGE

Hiermit bestätige ich, dass die Anlage nach den Planungs- und Wartungsvorgaben geprüft wurde.

Ort, Datum

Unterschrift / Stempel